



УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор ООДО
«Оренбургские каникулы»
Н.В. Сафин
«15» сентября 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1-5.2022**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ДООЦ «Город детства»;
- 1.2. Адрес объекта: г. Оренбург, район Дубков, санаторий «Дубки»;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью 825,9 кв.м.
- общая площадь земельного участка 5 (га);
- 1.4. Год постройки здания: 1957 год, последнего капитального ремонта: 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023-2024 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Оренбургская областная детская общественная организация «Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 460002, г. Оренбург, ул.Постникова, д.26, к.3, тел: 8(3532) 77-01-25, сайт: <https://ok-56.ru/>;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Имущественный комплекс ДООЦ «Город детства» является областной собственностью переданный в безвозмездное пользование;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная (НКО)
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): ООДО «Оренбургские каникулы»;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 460002, г. Оренбург, ул.Постникова, д.26, к.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: детский отдых (образование) - деятельность санаторно-курортных учреждений (код по ОКВЭД 86.90.4.)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление мест размещения для временного проживания отдыхающих в санатории.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – 310 человек в сутки.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет;

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского – 1,5 км.
 3.2.2 время движения (пешком) 45 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,
 3.2.4 перекрестки: нет;
 3.2.5 информация на пути следования к объекту: да, указатели;
 3.2.6 перепады высоты на пути: нет;
 их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДЧ
5	с нарушениями слуха	ДП
6	с нарушениями умственного развития	ДП

«ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен), «ДП» (доступно полностью), «ДЧ» (доступно частично)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ	1; 1.1; 1.2; 1.3	6-24, 65;66
2.1	Вход в здание (главный)	ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г, у)	2;7;9;10	24-28
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ДЧ	2.1; 9; 10	29;30;31;36; 37;38
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	1;3;9;10; холл	31;33-35; 39;40-45; 49;50-52;64.
4	Зоны целевого назначения здания: - прилавочная форма обслуживания (стойка администратора)	ВНД (к, с, г, ДУ (о, у)	«Холл»; 4	32-35
5	Жилые помещения	ДЧ	«Н»	53-59
6	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната.	ДЧ	5	60-63
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: временно недоступным для всех категорий инвалидов

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, рассмотреть возможность приведения в соответствие автостоянки. Разработать и организовать систему информационного сопровождения на путях движения по территории и внутри здания, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Предусмотреть обустройство мест ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудовать 5% жилых номеров в спальном корпусе, а также предусмотреть универсальный спальный номер, с учетом расселения любых категорий инвалидов на первом этаже корпусного отделения. Обеспечить в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкапами и окнами. Расположение мебели не должно препятствовать доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам, а также к панели управления, которая должна располагаться на высоте 1,2 м от уровня пола. Применить кровати высотой 0,45 - 0,50 м от пола с каркасом, имеющим свободное пространство для ног высотой не менее 0,1 м.

Обустроить доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения. Организовать оказание ситуационной помощи инвалидам силами персонала. Организовать инструктирование и обучение персонала по вопросам оказания ситуационной помощи. Информировать ответственное подразделение администрации города Евпатории о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения ко входу на объект (в т.ч. обустройство ближайшего остановочного пункта и размещение тактильных наземных указателей).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеомонитором, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках обеспечить доступ инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к спальному корпусу с применением ассистивных устройств (лестничеход), так же возможно обустройство лестницы подъемным устройством наклонного типа действия. Организовать расстановку мебели с учетом антропометрических габаритов для данной категории инвалидов. Обустроить санитарно-гигиенические помещения для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух сторон, оборудовать входные калитки ручками, произвести понижение порогов на всех зонах объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигиенических помещений для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСП, Орг. мероприятия
2	Вход в здание (главный)	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия
	Входы в здание (эвакуационные)	ТР, ТСП, Орг. мероприятия

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия
4	Зона целевого назначения здания - прилавочная форма обслуживания (ресепшн)	ТР, ТСР, Орг. мероприятия
5	Жилые помещения (временного пребывания – номера, обеденные залы)	ТР, ТСР, Орг. мероприятия
6	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг. мероприятия
8.	Все зоны и участки	КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2024-2027 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и частично опорно-двигательного аппарата.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - _____

4.5. Информация, при необходимости, будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ по ссылке: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» сентября 2020 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1-5.2020 от «15» сентября 2020 г.

3. Решение Комиссии № 17-31 от «15» 09 2020 г.